

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
 (наименование территориального органа МЧС России)  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
 МЧС России по Челябинской области  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57  
 (адрес места нахождения территориального органа МЧС России,  
 номер телефона, электронный адрес)  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
 (наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,  
электронный адрес: gpn\_chel@mail.ru  
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 504/1/1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 504 от 06.04.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«25» мая 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«01» июня 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила 2 часа 00 минут

проведена плановая, выездная проверка Куценко Александром Андреевичем - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 36  
 (наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Королевой Татьяной Александровной – директором МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Пр ед пи са ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен помещения столовой.	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2022 г.	
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного ре-	01.05.2022 г.	

	ты (АПС и СОУЭ).	жима в РФ, утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
--	------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- \* собственники имущества;
- \* руководители федеральных органов исполнительной власти;
- \* руководители органов местного самоуправления;
- \* лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- \* лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- \* должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Челябинска  
по пожарному надзору


  
А.А. Кузнецко



Предписание для исполнения получил:

«04» 06 2021 г.

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)